

Deur geforceerd open of te lang geopend gebeurtenis

ACT Enterprise

Activeer OP2 en OP3 bij deur geforceerd open en deur te lang geopend gebeurtenissen:



Deur geforceerd open of te lang geopend gebeurtenis

Inhoud

Activeer OP2 en OP3 bij deur geforceerd geopend en deur te lang geopend gebeurtenissen 3


Deur geforceerd open of te lang geopend gebeurtenis

Activeer OP2 en OP3 bij deur geforceerd geopend of deur te lang geopend gebeurtenissen:

Vereiste:

- ACT Enterprise 2.10 of later
- ACTpro-1500 Firmware 1.08 of later
- ACTpro-100 deurstations Firmware 1.21 of later

Stap1: Van **ACT Install** > **Geavanceerde instelling** > **Deuren** > **Klik op de deur** > **OP2 en OP3**



- Configureer indien nodig OP2 en OP3 om te activeren op deur geforceerd of door ajar (door opengelaten) gebeurtenissen.